

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛИЦЕЙ Г.ЗЕРНОГРАДА**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ**

2015 г

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УСЗН
Администрации
Зерноградского района
Ростовской области
В.Н.Васильченко

« 23 » июля 2015 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание МБОУ лицей г. Зернограда
- 1.2. Адрес объекта: 347740, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом № 21
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3191,40 кв.м,
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10879 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1929г., дата последнего выборочного капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -2016г., капитального -2016г

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей г. Зернограда (МБОУ лицей г. Зернограда)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 347740, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом № 21
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление образования Администрации Зерноградского района Ростовской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Мира, 16, тел./факс: 8(863)59 43-8-50, E-mail: raiono@zern.donpac.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость 481(количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 550 обучающихся в день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси № 1,2,3,4 до остановки по ул. Советской, далее 150 м до здания по пешеходной дорожке

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – не предусмотрено

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 150 м

3.2.2 время движения (пешком) - 10 минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (тротуар).

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (не соответствует благоустройству пешеходных дорожек нормативным требованиям по ГОСТу).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«Б»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДЧ-В</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДЧ-И (О, Г, У)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДЧ-И (О, Г, У)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДЧ-И (О, С, Г, У)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДЧ-И (О, С, Г, У)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДУ</i>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И(О,С,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный, текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2016 г.

в рамках исполнения Акт обследования от 23.04.2015 № 01

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - доступно полностью всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – ДУ
Доступно условно всем группам МГН кроме инвалидов по зрению и на кресло-колясках

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата www.zhit-vmeste.ru 01.07.2015г.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 08 » апреля 20 15 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «23» апреля 2015 г.

3. Решения Комиссии Протокол №2 от « 23 » июня 2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ лицей г. Зернограда
Н.Н. Каракулькина

« 8 » апреля 2015 г

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание МБОУ лицей г. Зернограда
- 1.2. Адрес объекта: 347740, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом № 21
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3191,40 кв.м,
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10879 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1929г., дата последнего выборочного капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г., капитального 2016г

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей г. Зернограда (МБОУ лицей г. Зернограда)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 347740, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом № 21
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление образования Администрации Зерноградского района Ростовской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Мира, 16, тел./факс: 8(863)59 43-8-50, E-mail: raiono@zern.donpac.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость -481 (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 550 обучающихся в день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси № 1,2,3,4 до остановки по ул. Советской, далее 150 м до здания по пешеходной дорожке

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – не предусмотрено

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 150 м

3.2.2 время движения (пешком) - 10 минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (тротуар).

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (не соответствует благоустройство пешеходных дорожек нормативным требованиям по ГОСТу).

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»


4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № н \ н	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

С.Ф. Ермиленко
 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
 уполномоченного представителя объекта) УЗН: 43-0-27



УТВЕРЖДАЮ
Начальник УСЗН
Администрации
Зерноградского района
Ростовской области
В.Н. Васильченко

«23» апреля 2015 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

Ростовская область

«23» апреля 2015г.

Зерноградский район

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание МБОУ лицей г. Зернограда
- 1.2. Адрес объекта: 347740, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом № 21
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 3191,40 кв.м,
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10879 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1929г., дата последнего выборочного капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -2016г., капитального -2016г
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей г. Зернограда (МБОУ лицей г. Зернограда)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 347740, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом № 21

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: оказание образовательных услуг

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
маршрутное такси № 1,2,3,4 до остановки по ул. Советской, далее 150 м до здания по пешеходной дорожке

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – не предусмотрено

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 150 м

3.2.2 время движения (пешком) - 10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (тротуар).

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет, да (не соответствует благоустройству пешеходных дорожек нормативным требованиям по ГОСТу).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДЧ-В</i>	-	1
2	Вход (входы) в здание	<i>ДЧ-И (О, Г, У)</i>	-	12,13
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДЧ-И (О, Г, У)</i>	-	11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДЧ-И (О, С, Г, У)</i>	-	8
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДЧ-И (О, С, Г, У)</i>	-	9,10
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД</i>	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДУ</i>	-	2

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(О,С,Г,У)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДЧ-В</i>	-	1
2	Вход (входы) в здание	<i>ДЧ-И (О, Г, У)</i>	-	12,13
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДЧ-И (О, Г, У)</i>	-	11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДЧ-И (О, С, Г, У)</i>	-	8
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДЧ-И (О, С, Г, У)</i>	-	9,10
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД</i>	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДУ</i>	-	2

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(О,С,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный.
8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный, текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2016г.

в рамках исполнения Акта обследования от 23.04.2015 № 01
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - доступно полностью всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – ДУ
Доступно условно всем группам МГН кроме инвалидов по зрению и на кресло-колясках

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии не требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

организация инвалидов «ВОИ», «ВОС» _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте есть на 7 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ нет на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____


Руководитель рабочей группы:

Начальник отдела адресного
предоставления льгот и пособий
управления социальной
защиты населения Администрации
Зерноградского района
Ростовской области А.В. Ерохин
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник сектора правовой работы,
опеки, попечительства
и реабилитации инвалидов
УСЗН Администрации
Зерноградского района
Ростовской области Е.Г. Петелина
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Специалист 1 категории сектора правовой работы,
опеки, попечительства
и реабилитации инвалидов
УСЗН Администрации
Зерноградского района
Ростовской области **И.А. Ерёменко**
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Зерноградской районной
организации Ростовской области
Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское
общество инвалидов» **Ю.Г. Молчанов**
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)


Председатель местного отделения
«Всероссийского
общества слепых» **Е.А. Волошин**
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)


представители организации,
расположенной на объекте:

Психолог МБОУ лицей
г. Зернограда **И.С. Светличная**
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Заместитель директора МБОУ
лицей г. Зернограда по АХР **Д.А. Сиordia**
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано «23» июня 20 15 г. (протокол № 2)

Комиссией (название) Местная комиссия по обследованию объектов
социальной и транспортной инфраструктуры, средств транспорта,
связи и информатизации, находящихся в муниципальной
собственности Зерноградского р-на.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «23» апреля 2015 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

здание МБОУ лицей г. Зернограда
Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, д.21
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	<i>есть</i>	-	1	<i>К зданию примыкает городская пешеходная дорожка и небольшая площадь перед центральным входом</i>	<i>ДП – В</i>	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	<i>есть</i>	-	1, II	<i>Пешеходные пути движения асфальт, тротуарная плитка-нескользящие, шириной более 2 м.</i>	<i>ДП – В</i>	<i>Возможно, нанесение тактильной рельефной разметки непосредственно у здания при условии ремонта и выравнивания тротуарной плитки перед центральным входом.</i>	<i>Капитальный ремонт</i>
1.3	Лестница (паружная)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-

1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Не предусмотрено	ДП – В	Согласовать с дорожной службой организацию парковочных мест для автомобилей инвалидов.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Адаптировать для всех групп МГН	-	Обеспечить доступность всех групп МГН	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Автостоянка и парковка	ВНД	-	-	Согласовать и выполнить СП 113,13330,2012 «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей». Ремонт капитальный.
Путь (пути) движения на территории	ДЧ-И (О,С,Г, У)	-	1, 11	Дорожной службе необходимо адаптировать для МГН пешеходные пути движения к зданию по ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Ремонт капитальный.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт тротуарной плитки перед зданием и согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов у здания – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «23» апреля 2015 г.

I Результаты обследования:

1. Входа (входов) в здание

здание МБОУ лицей г. Зернограда
Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, д.21
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	<i>есть</i>	-	13	<i>Не соответствует ГОСТу</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Адаптировать площадку перед дверью путем выравнивания плитки</i>	<i>Текущий ремонт</i>
2.4	Дверь (входная)	<i>есть</i>	-	13	<i>Двухстворчатая дверь 1570м. Адаптирована частично, проход 0.760м</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Монтировать дверь размером 0.900м</i>	<i>Ремонт капитальный.</i>
2.5	Тамбур	<i>есть</i>	-	14	<i>Не соответствует ГОСТу</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Адаптировать для всех категорий МГН</i>	<i>Ремонт капитальный.</i>
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>	-	-	<i>Не адаптировано для всех групп МГН.</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Обеспечить доступность всех групп МГН.</i>	<i>Ремонт капитальный.</i>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Дверь (входная)	<i>ДЧ- И(О,С,У,Г)</i>	-		<i>Монтировать дверь для доступа инвалидов на кресло колясках. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный.</i>
Тамбур	<i>ВНД</i>			<i>Адаптировать для всех категорий МГН Ремонт капитальный.</i>
Входная площадка (перед дверью)	<i>ВНД</i>			<i>Адаптировать площадку перед дверью путем выравнивания плитки. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Текущий ремонт</i>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт входной группы – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «23» апреля 2015 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

здание МБОУ лицей г. зернограда
Ростовская область, г. зерноград, ул. Советская, д.21
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	<i>есть</i>	-	5	<i>Адаптирована частично, отсутствуют поручни</i>	<i>ДП – В</i>	<i>Установить поручни</i>	<i>Капитальный ремонт</i>
3.2	Лестница (внутри здания)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	<i>есть</i>	-	4	<i>Двухстворчатая дверь 1120м, адаптирована частично проход 0,560м</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Монтировать дверь размером 0,900м для доступа инвалидов на кресло колясках</i>	<i>Ремонт капитальный</i>
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	<i>есть</i>	-	6,7	<i>не адаптированы для всех групп МГН</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Обеспечить доступность всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло колясках</i>	<i>Ремонт капитальный</i>

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	не адаптирован о для всех групп МГН	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный
--	-------------------------	------	---	---	--	------	---------------------------------------	--------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДЧ-И (О,К,Г,У)			Установить поручни. Капитальный ремонт.
Дверь	ДЧ-И (О,С,Г,У)	-		Монтировать дверь размером 0,900м для доступа инвалидов на кресло колясках. Капитальный ремонт.
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ВНД			Обеспечить доступность всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло колясках. Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Социально значимо обеспечить доступность всех групп МГН

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

здание МБОУ лицей г. Зернограда
Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, д.21
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	<i>есть</i>	-	8	<i>Адаптирована для всех МГН, кроме инвалидов на кресло-колясках</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Обеспечить, в кабинете доступ инвалидов к адаптированному столу под кресло-коляски</i>	<i>Капитальный ремонт</i>
4.2	Зальная форма обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>	-	8	<i>Не адаптирована для инвалидов на кресло-колясках</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Обеспечить доступность инвалидов колясочников</i>	<i>Капитальный ремонт</i>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Кабинетная форма обслуживания</i>	<i>ДУ</i>	-	8	<i>Адаптировать кабинет для МГН по ГОСТ Р 52880-2007 Социальное обслуживание населения. Капитальный ремонт</i>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: : *Социально значимо обеспечить доступ в кабинет инвалидов всех групп, в том числе на кресло колясках – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»*

Приложение 4 (П)
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «23» апреля 2015 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «23» апреля 2015 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «23» апреля 2015 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

здание МБОУ лицей г. Зернограда
Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, д.21
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	9, 10	Не адаптирована для МГН – не соответствует стандарту входная дверь, расположение сантехники, отсутствуют поручни.	ДП-В	Адаптировать для всех групп инвалидов.	Ремонт капитальный.
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Ремонт капитальный.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	9,10	Расширить входную дверь адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН по ГОСТ Р 51633-2000 Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях. Ремонт капитальный.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Значимо адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло-колясках – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ и к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «23» апреля 2015 г.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

здание МБОУ лицей г. Зернограда
Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, д.21
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	18	Не адаптированы для МГН	ДП-В	Разместить визуальные средства, значимые для инвалидов по зрению	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не адаптированы для МГН	ДП-В	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Не адаптированы для МГН	ДП-В	Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптированы для всех МГН	ДП-В	Обеспечить значимость для всех групп МГН	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Визуальные средства</i>	<i>ДУ</i>	-	-	<i>Разместить визуальные средства значимые для инвалидов, в том числе по зрению. ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Ремонт текущий.</i>
<i>Акустические средства</i>	<i>ВНД</i>	-	-	<i>Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху. ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Ремонт текущий.</i>
<i>Тактильные средства</i>	<i>ВНД</i>	-	-	<i>Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Ремонт текущий.</i>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01.-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».